

Panel Wyświetlacza

Jest to dodatkowy wyświetlacz obsługiwany przez wszystkie modele analizatorów tlenu typu CAT wyprodukowane od stycznia 2004 roku.

Na płycie czołowej Panelu wyświetlane są wszystkie mierzone i wyliczane przez procesor analizatora wartości pomiarowe:

1. **O₂** (zawartość tlenu w spalinach)
2. **λ** (współczynnik nadmiaru powietrza)
3. **CO₂** (zawartość dwutlenku węgla w spalinach)
4. **SP** (sprawność paleniskowa kotła)

Panel Wyświetlacza dla analizatorów typu CAT-4, CAT-5, CAT -7



Widok ogólny Panelu Wyświetlacza

Podłączenie Panelu Wyświetlacza do analizatora typu CAT odbywa się poprzez wyjście RS485 z analizatora tlenu typowym dwużyłowym przewodem praktycznie dowolnej długości.

Umożliwia to umieszczenie Panelu z dala od analizatora nawet wprost na biurku pracownika obsługi.

Wyświetlane na nim dane pozwalają na stałą kontrolę procesem spalania.

Panel zasilany jest stałym napięciem 5V z zasilacza sieciowego 230/5V dostarczanym w komplecie.

Widok Panelu Wyświetlacza z analizatorami tlenu:

Z analizatorem typu CAT -4, CAT -5



Z analizatorem typu CAT -7



Panel wyświetlacza dla analizatorów CAT -6



Widok Panelu z analizatorem typu CAT -6

